

## Van "Activiteitenbesluit" naar "BAL" "Besluit Activiteiten Leefomgeving"

in nieuwe Omgevingswet (start 1 januari 2024)

"Vergunningplichtig"/"Niet vergunningplichtig": Zie stappenplan op [www.iplo.nl](http://www.iplo.nl)

### Artikel 5.19 (bodem: beoordeling vloeistofdichte bodemvoorziening)

1. Een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool worden zo spoedig mogelijk na aanleg en vervolgens ten minste **eenmaal per zes jaar** beoordeeld en goedgekeurd door een inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit AS SIKB 6700 (= Deskundig Inspecteur afgekort "DI").
2. Als een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool zijn aangelegd door een persoon of onderneming met een erkenning bodemkwaliteit BRL SIKB 7700, worden deze uiterlijk **zes jaar na aanleg** en vervolgens ten minste **eenmaal per zes jaar** beoordeeld en goedgekeurd.
3. Als controle volgens AS SIKB 6700 redelijkerwijs niet mogelijk is, kan, in afwijking van het eerste en tweede lid, het ondergrondse vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool dat is aangelegd voor inwerkingtreding van dit besluit worden beoordeeld volgens CUR rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming.
4. Een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool worden jaarlijks gecontroleerd door de eigenaar volgens bijlage 6 bij de AS SIKB 6700 (z.g. BIC = Bedrijfs- Interne Controle).
5. Als een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool is gerepareerd, wordt na reparatie het gerepareerde deel opnieuw beoordeeld en goedgekeurd door een instantie als bedoeld in het eerste lid, tenzij reparatie wordt verricht door een persoon of onderneming met een erkenning bodemkwaliteit voor BRL SIKB 7700.

Voor vergunningplichtige bedrijven vervalt De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Er komt een nieuw BBT-document (Best Beschikbare Techniek) nl: BB-CVM (Bodembescherming- Combinaties van voorzieningen en maatregelen) als dit is voorgeschreven in de vergunning (type A, B en C-bedrijven vervalt).

1. **Nieuwbouw** vanaf 1 januari 2024: P6703 verplicht en blijft dan elke 6 jaar verplicht P6703 te gebruiken.
2. **Bestaande situaties** Uitvoeren P6703 (uiterlijk 31 december 2026), is overgangsregeling. Als dat niet mogelijk is dan moet binnen de overgangsregeling overstapt worden naar Cur 2001-3 (dus camera-inspectie).

*Bij gebruik CUR 2001-3 is het verplicht om een "Onderhouds- en inspectieprogramma" te schrijven waarin komt te staan welke delen van het riool met een inspectiecamera (Cur 2001-3) en welke delen onder P6703 worden geïnspecteerd.*

**Bij constatering: "riolering niet vloeistofdicht" is nader onderzoek nodig:**

- Binnenzijde riolering: Met een inspectiecamera.
- Buitenzijde riolering: Visueel door vrijgraven van (onderdelen van) de bedrijfsriolering.